



INSTYTUT SZKŁA I CERAMIKI
w Warszawie
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KRAKOWIE

30-702 Kraków, ul. Lipowa 3
tel. (0-12) 423-67-77 fax (0-12) 423-58-36
tel. Laboratorium Badawcze: (0-12) 257-12-00
www.isic.krakow.pl, e-mail: info@isic.krakow.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ Nr BW/964/04

Przedmiot badań **Ramka dystansowa, SGG SWISSPACER®**
produkcji Saint-Gobain stosowana
do szyb zespolonych

Zleceniodawca **GLASPOL Sp. z o.o.**
32-312 Jaroszewiec, ul Kolejowa 1

Rodzaj badań **Obliczenie współczynnika przenikania ciepła
dla ramki SGG SWISSPACER®**

Orzeczenie **Współczynnik przenikania ciepła dla ramki
lub wynik SGG SWISSPACER® wynosi 0,0052 W/K**
tzn. jest mniejszy od 0,007 W/K, co kwalifikuje ją
do ramek ciepłych zgodnie z prEN ISO 10077-1: 2004
Podstawa orzeczenia Raport z badania Nr 160.W.04.B z 27.09.04 r.

Odpowiedzialny
za badanie **mgr inż. Tadeusz Tarczoń**
Dzielnik Działu
Badań Wytrobów Szklanych

Kraków, dnia **2004 - 09 - 27**

Z-ca Dyrektora Instytutu Szkła i Ceramiki
Dyrektor Oddziału Zamiejscowego
Krakowie

inż. Władysław Kapera
Dyrektor